

## Hotel Carlos I Silgar

Aparcamiento	Sí	No
Dimensiones: 3,60 x 6,50 m	X	
Acceso y vía peatonal accesible: requisitos señalados en anexo	X	
Situado cerca del acceso principal del hotel	X	

Acceso al hotel	Sí	No
Ubicado al mismo nivel de la cota exterior		X
Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	

Ascensor	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con ascensor: cumplen los requisitos señalados en el anexo 3	X	
Dimensiones: 1,00 x 1,25 m	X	
Hueco mínimo de paso libre: 0,80 m	X	
Altura de botonera exterior e interior: 1,20 m	X	

Aseo de uso público	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con el aseo: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en el anexo 2	X	
Consta de lavabo e inodoro	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo de 1,50 m		X
Acceso frontal al lavabo, espacio libre inferior: 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral al inodoro: 0,70 m	X	
Altura del asiento del inodoro: 0,45-0,50 m		X
Barras laterales en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Grifería accesible (sistema de detección de presencia o monomando)	X	
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Borde inferior de espejo: 0,90 m	X	
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia	X	

Restaurante	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con el restaurante: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en el anexo 2	X	
Vestíbulo o pasillo interiores: requisitos señalados en el anexo 4	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos		X
Distancia mínima entre dos obstáculos: 0,80 m	X	
En elementos de mobiliario, una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 m		X
Elementos en voladizo: altura mínima de 2,20 m		X

Piscina	Sí	No
Vías peatonales en exteriores: requisitos señalados en el anexo 1		X
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos		X
Consta de una grúa o elevador hidráulico homologados		X

Habitaciones. Especificar núm. de habitaciones adaptadas: 8	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con las habitaciones: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	
Se permite radio de giro de 1,50 m	X	
Espacio mínimo de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario: 0,80 m	X	
Altura de cama: 0,45-0,50 m	X	
Espacio libre inferior de cama: altura de 25 cm; fondo de 0,60-0,80 m; ancho de 0,80 m	X	
Baño: requisitos señalados para baños adaptados	X	
Percheros, cajones y baldas: 0,40-1,20 m de altura		X
Mecanismos de accionamiento: altura de 0,40-1,40 m	X	
Sistema de apertura y cierre de puertas, ventanas u otros: 1,20 m	X	
Desde la posición de acostada se puede acceder y controlar las luces, teléfono, aire acondicionado y sistema de llamada	v	

Baños	Sí	No
Acceso a la estancia: requisitos señalados en el anexo 2	X	
Consta de lavabo, inodoro y ducha	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, con diámetro mínimo de 1,20 m	X	
Acceso frontal al lavabo: espacio libre inferior de 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral al inodoro: 0,70 m	X	
Altura del asiento del inodoro: 0,45-0,50 m	X	
Barras laterales en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Grifería accesible (sistema de detección de presencia o monomando)	X	
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Borde inferior de espejo: 0,90 m	X	
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia		X
Espacio lateral que posibilite el acceso a la ducha: 0,70 m	X	
Debe ir enrasada con el pavimento. El suelo será antideslizante	X	
Dimensiones mínimas de 1,80 m de largo por 1,20 m de ancho	X	
Dotada de un asiento abatible de dimensiones mínimas: 50 cm de ancho, 45 cm de altura y 40 cm de fondo	X	
El maneral del rociador de la ducha, si es manipulable, estará entre 0,80 y 1,20 m	X	

## ANEXO 1

### Vías peatonales en exteriores

Comunicación entre el exterior y el interior sin desniveles

Rampas:  $R < 3 = 10\%$ ,  $3 < R < 6 = 8\%$ ,  $R > 6 = 6\%$

Pasamanos a ambos lados

Ancho mínimo libre sin obstáculos: 1,50 m

Ancho mínimo libre con obstáculos: 0,90 m

Altura mínima libre sin obstáculos: 2,20 m

## ANEXO 2

### Acceso a estancias

Ubicado al mismo nivel del pasillo o vestíbulo exterior

Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado

Anchura mínima libre de paso: 0,80 m

## ANEXO 3

### Vestíbulos y pasillos que conecten estancias

Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Pasillos:

Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m

Alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90 m

Anchura mínima libre de paso en las puertas: 0,80 m

Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado o rampa

## ANEXO 4

### Vestíbulos y pasillos interiores

Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Pasillos:

Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m

Alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90 m

Anchura mínima libre de paso en las puertas: 0,80 m

Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado o rampa

## Hotel Spa Galatea

### Información. Ficha de accesibilidad

Especificar núm. de habitaciones adaptadas: 3

Núm. total de habitaciones del hotel: 86

Entrada al hotel	Sí	No
¿Hay plazas de aparcamiento reservadas a vehículos adaptados a personas con discapacidad?	X	
¿El acceso es sin barreras desde el aparcamiento o garaje hasta el hotel?	X	
¿La acera de la puerta de entrada al hotel tiene barreras arquitectónicas?		X
¿Existe transporte público o propio del hotel adaptado, próximo y accesible desde este?	X	
Distancia a la parada de taxis más cercana	1,5 km	
¿El acceso es llano sin peldaños o con rampa alternativa con pendiente suave (8 %)?	X	
¿Existe elevador para personas en silla de ruedas?		X
¿Qué anchura tiene la puerta?	1,57 m	

La puerta es de apertura: <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Giratoria <input type="checkbox"/> Vaivén			
¿La puerta es de vidrio con zócalo protegido y/o franja de señalización?			X
¿Hay escalera en la entrada con pasamanos?			
De 0 a 3 peldaños	De 3 a 7 peldaños	X	Más de 7 peldaños

Recepción	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde el vestíbulo a las zonas comunes (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
¿Existen en ellos elementos (voladizos, extintores salientes...) que puedan derivar en riesgos para personas con deficiencia visual?		X
¿La recepción está libre de desniveles o en su defecto existen rampas (8 %?) o elevadores para salvarlos?	X	
Por favor, especifique la altura del mostrador e indique si hay una parte más baja para que puedan acceder las personas en silla de ruedas. De ser así, por favor, especifique altura	1,05 m	

Ascensores	Sí	No
Especifique la altura de los botones para comprobar que están a la altura adecuada para que los accione una persona en silla de ruedas	1,15 m	
¿Existen barras de sujeción en el interior del ascensor?	X	
¿Los números están identificados en braille?	X	
¿Existe un sistema de voz para informar a las y los usuarios en el ascensor?	X	
¿Existen pantallas digitales que indiquen cada una de las plantas en las que se encuentre el ascensor?	X	
Ancho de puerta: (indique medida)	0,80 m	
Ancho de la cabina: (indique medida)	1,08 m	
Profundidad: (indique medida)	1,43 m	

Habitaciones	Sí	No
Existe un itinerario accesible desde la habitación a las zonas comunes:	X	
Cafetería:		
Comedor:		
Piscina:		
¿Existe ropa de cama y colchones tratados contra alergias?	X	
¿Qué vista tiene la habitación adaptada (patio interior, jardín, aparcamiento...)?	Var	
¿En qué planta se encuentra situada?	Planta cero	
Las habitaciones adaptadas del hotel cuentan con:		
<input type="checkbox"/> Dos camas únicamente <input type="checkbox"/> Camas de matrimonio únicamente <input checked="" type="checkbox"/> Ambos tipos		

Baños	Sí	No
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería:		
<input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Mono mando		
¿Dispone de plato de ducha accesible (a ras de suelo o cota cero)?	X	
¿Existe asiento abatible fijado a la pared a una altura comprendida entre 45 y 55 cm (medida tomada desde el suelo)?		X
¿La bañera dispone de barra de sujeción?		X

¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?	X	
¿El pavimento es antideslizante?		X
Altura del espejo medido desde su parte inferior al suelo	94 cm	
<b>Otros aspectos</b>		
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo: Baldas (armario): 50 cm Cajones (armario): 50 cm Perchas (armario): 160 cm Mantas y almohadas (armario): 50 cm Toallero (baño): 80 cm Secador (baño): 120 cm Teléfono: 60 cm Minibar: 85 cm Termostato: 150 cm Tarifa de precios: QR Información de la salida de emergencia: 150 cm		
Tipo de manivela: Pomo <input type="checkbox"/> Picaporte <input type="checkbox"/> Tarjeta magnética X		
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	80 cm	
Ancho de la puerta del baño (indique medida)	80 cm	
La puerta del baño abre hacia: Dentro <input type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera X		

<b>Resto de habitaciones</b>		
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	80 cm	
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	70 cm	

<b>Accesibilidad en los salones</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
¿Existe un itinerario accesible desde la habitación y/o la recepción a los salones?	X	
Tipo de puerta en salones: Doble hoja X Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		
Ancho de la puerta de acceso a los salones: (indique medida)		

<b>Baños en salones</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
¿Existe baño adaptado en la zona de salones?	X	
La puerta del baño abre hacia: Dentro <input type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera X		
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería: <input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor    X Monomando		
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?	X	
¿El espejo se encuentra situado a 95 cm de altura medido desde su parte inferior al suelo?	X	
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo: Toallero: 80 cm Secador de manos: 95 cm Espejo: 94 cm Jabón: 94 cm		
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	80 cm	

Otra información	Sí	No
Información de salida de emergencia situada a altura adecuada	X	
Número de salones accesibles	3	
Número total de salones	3	
Capacidad mínima	15	
Capacidad máxima	150	

Otros servicios (para personas en silla de ruedas)	Sí	No
¿Cuántas cafeterías existen?	1	
¿Cuántas cafeterías son accesibles?	Todas	
¿Hay espacio de acomodación y giro suficiente en cafetería?	X	
¿Cómo se accede al bar o cafetería desde el vestíbulo o la habitación? Rampa <input type="checkbox"/> Ascensor X Escalera <input type="checkbox"/>		
Número de restaurantes:	1	
¿Cuántos restaurantes son accesibles?	Todos	
¿Existen menús específicos para personas con regímenes especiales (hiposódico, sin gluten...)?	X	
¿Hay autoservicio accesible o asistido por personal especializado, con mesas a la altura adecuada (70 cm)?	X	
¿Cómo se accede al restaurante desde el vestíbulo o la habitación?	Ascensor	
¿Hay aseos adaptados en zonas comunes?	X	
Si el hotel tiene piscina, esta es adaptada mediante grúa de piscina, rampa accesible, etc.		X
En el recinto de la piscina existen: Ducha adaptada Vestuarios adaptados Aseos adaptados		X
¿Existe un itinerario accesible desde el hotel a la playa?	X	
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de baño?		X
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de sombra?		X
En la playa hay: Vestuarios adaptados Duchas adaptadas		X

Accesibilidad para personas ciegas o con deficiencias visuales	Sí	No
Se acepta la estancia de personas ciegas acompañadas de perros guía (según normativa vigente)	X	
¿Está traducida la información básica del hotel al sistema braille o es de fácil lectura (numeración de habitaciones, menú, servicios existentes, salidas de emergencia...)?		X

Accesibilidad para personas con deficiencias auditivas	Sí	No
¿Hay suficientes indicadores escritos y debidamente contrastados sobre los servicios del hotel en lugares visibles?	X	
¿Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, despertador o llamada de emergencia?		X
¿Existen teléfonos de texto?		X
¿Existe personal que se comunica en lengua de signos o se conoce algún servicio de traducción?		X

Información de otros servicios accesibles o adaptados en el establecimiento	Sí	No
Peluquería		X
<i>Boutiques</i> , tiendas comerciales		X
Discoteca	X	
Otros		X

Otros datos de interés	Sí	No
¿El establecimiento ha impartido cursos de formación a su personal en materia de trato adecuado a las personas con movilidad reducida?		X
¿Se contemplan mejoras en el establecimiento a corto o medio plazo?	X	

## Gran Talaso de Sanxenxo

Aparcamiento	Sí	No
Dimensiones: 3,60 x 6,50 m	X	
Acceso y vía peatonal accesible: requisitos señalados en el anexo	X	
Situado cerca del acceso principal del hotel	X	

Acceso al hotel	Sí	No
Ubicado al mismo nivel de la cota exterior	X	
Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	

Ascensor	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con ascensor: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Dimensiones: 1,00 x 1,25 m	X	
Hueco mínimo de paso libre: 0,80 m		X
Altura de botonera exterior e interior: 1,20 m		X

Aseo de uso público	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con el aseo: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en el anexo 2	X	
Consta de lavabo e inodoro	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo de 1,50 m		X
Acceso frontal al lavabo, espacio libre inferior: 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral al inodoro: 0,70 m		X
Altura del asiento del inodoro: 0,45-0,50 m		X
Barras laterales en inodoro: altura de 0,70-0,75 m		X
Grifería accesible (sistema de detección de presencia o monomando)		X
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m		X
Borde inferior de espejo: 0,90 m		X
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia		X

Restaurante	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con el restaurante: requisitos señalados en el anexo 3		X
Acceso a estancias: requisitos señalados en el anexo 2		X
Vestíbulo o pasillo interiores: requisitos señalados en el anexo 4	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos		X
Distancia mínima entre dos obstáculos: 0,80 m		X
En elementos de mobiliario, una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 m		X
Elementos en voladizo: altura mínima de 2,20 m		X

Piscina	Sí	No
Vías peatonales en exteriores: requisitos señalados en el anexo 1		X
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos		X
Consta de una grúa o elevador hidráulico homologados		X

Habitaciones. Indique el núm. de habitaciones adaptadas: 1	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con las habitaciones: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	
Se permite radio de giro de 1,50 m	X	
Espacio mínimo de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario: 0,80 m	X	
Altura de cama: 0,45-0,50 m		X
Espacio libre inferior de cama: altura de 25 cm; fondo de 0,60-0,80 m; ancho de 0,80 m		
Baño: requisitos señalados para baños adaptados	X	
Percheros, cajones y baldas: altura de 0,40-1,20 m		X
Mecanismos de accionamiento: altura de 0,40-1,40 m		X
Sistema de apertura y cierre de puertas, ventanas u otros: 1,20 m	X	
Desde la posición de acostada, se puede acceder y controlar las luces, teléfono, aire acondicionado y sistema de llamada		X

Baños	Sí	No
Acceso a estancia: requisitos señalados en el anexo 2		X
Consta de lavabo, inodoro y ducha	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo de 1,20 m	X	
Acceso frontal al lavabo: espacio libre inferior de 0,70-0,80 m		X
Acceso lateral al inodoro: 0,70 m		X
Altura del asiento del inodoro: 0,45-0,50 m		X
Barras laterales en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Grifería accesible (sistema de detección de presencia o monomando)		X
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m		X
Borde inferior de espejo: 0,90 m		X
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia		X
Espacio lateral que posibilite el acceso a la ducha: 0,70 m	X	
Debe ir enrasada con el pavimento. El suelo será antideslizante	X	
Dimensiones mínimas de 1,80 m de largo por 1,20 m de ancho		X
Dotada de un asiento abatible de dimensiones mínimas: 50 cm de ancho, 45 cm de altura y 40 cm de fondo.		X
El maneral del rociador de la ducha, si es manipulable, estará entre 0,80 y 1,20 m	X	

## ANEXO 1

Vías peatonales en exteriores
Comunicación entre el exterior y el interior sin desniveles
Rampas: $R < 3 = 10\%$ , $3 < R < 6 = 8\%$ , $R > 6 = 6\%$ Pasamanos a ambos lados
Ancho mínimo libre sin obstáculos: 1,50 m
Ancho mínimo libre con obstáculos: 0,90 m
Altura mínima libre sin obstáculos: 2,20 m



**ANEXO 2****Acceso a estancias**

Ubicado al mismo nivel del pasillo o vestíbulo exterior

Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado

Anchura mínima libre de paso de 0,80 m

**ANEXO 3****Vestíbulos y pasillos que conecten estancias**

Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Pasillos:

- Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m
- Alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90 m
- Anchura mínima libre de paso en las puertas: 0,80 m

Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado o rampa

**ANEXO 4****Vestíbulos y pasillos interiores**

Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Pasillos:

- Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m
- Alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90 m
- Anchura mínima libre de paso en las puertas: 0,80 m

Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado o rampa

## Talaso Hotel Louxo A Toxa

### Información. Ficha de accesibilidad

Especificar el núm. de habitaciones adaptadas: 2

Núm. total de habitaciones del hotel: 116

Entrada al hotel	Sí	No
¿Hay plazas de aparcamiento reservadas a vehículos adaptados a personas con discapacidad?	X	
¿El acceso es sin barreras desde el aparcamiento o garaje hasta el hotel?	X	
¿La acera de la puerta de entrada al hotel tiene barreras arquitectónicas?		X
¿Existe transporte público o propio del hotel adaptado, próximo y accesible desde este?		X
Distancia a la parada de taxis más cercana	2 km	
¿El acceso es llano sin peldaños o con rampa alternativa con pendiente suave (8 %)?	X	
¿Existe elevador para personas en silla de ruedas?	X	
¿Qué anchura tiene la puerta?	1,05 m	
La puerta es de <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Giratoria <input type="checkbox"/> Vaivén apertura:		
¿La puerta es de vidrio con zócalo protegido y/o franja de señalización?	X	
¿Hay escalera en la entrada con pasamanos? Sí		
De 0 a 3 peldaños		
De 3 a 7 peldaños	X	
Más de 7 peldaños		

Recepción	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde el vestíbulo a las zonas comunes (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
¿Existen en ellos elementos (voladizos, extintores salientes...) que puedan derivar en riesgos para personas con deficiencia visual?		X
¿La recepción está libre de desniveles o en su defecto existen rampas (8 %) o elevadores para salvarlos?		X
Por favor, especifique la altura del mostrador e indique si hay una parte más baja para que puedan acceder las personas en silla de ruedas. De ser así, por favor, especifique altura	1,20	

Ascensores	Sí	No
Especifique la altura de los botones para comprobar que están a la altura adecuada para que los accione una persona en silla de ruedas	X	
¿Existen barras de sujeción en el interior del ascensor?		X
¿Los números están identificados en braille?	X	
¿Existe un sistema de voz para informar a las y los usuarios en el ascensor?		

¿Existen pantallas digitales que indiquen cada una de las plantas en las que se encuentre el ascensor?	X	
Ancho de puerta: (indique medida)	1,05 m	
Ancho de la cabina: (indique medida)	1,20 m	
Profundidad: (indique medida)	1,20 m	

Habitaciones	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde la habitación a las zonas comunes?	X	

Cafetería	Sí	No
¿Existe ropa de cama y colchones tratados contra alergias?	sí	
¿Qué vista tiene la habitación adaptada (patio interior, jardín, aparcamiento...)?	Aparcamient o/mar	
¿En qué planta se encuentra situada?		
Las habitaciones adaptadas del hotel cuentan con:		
<input checked="" type="checkbox"/> Dos camas únicamente <input checked="" type="checkbox"/> Camas de matrimonio únicamente <input type="checkbox"/> Ambos tipos		

Baños	Sí	No
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería: <input type="checkbox"/> A presión <input checked="" type="checkbox"/> Monomando <input type="checkbox"/> Sensor		
¿Dispone de plato de ducha accesible (a ras de suelo o cota cero)?	X	
¿Existe asiento abatible fijado a la pared a una altura comprendida entre 45 y 55 cm (medida tomada desde el suelo)?		X
¿La bañera dispone de barra de sujeción?	X	
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?		X
¿El pavimento es antideslizante?	X	
Altura del espejo medido desde su parte inferior al suelo	sí	
<b>Otros aspectos</b>		
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo: Baldas (armario): 1 m Cajones (armario): 1 m Perchas (armario): abatible Mantas y almohadas (armario): 1 m Toallero (baño): 60 cm Secador (baño): 60 cm Teléfono: 50 cm Minibar: 0 cm Termostato: 1 m Tarifa de precios: 1,50 m Información de la salida de emergencia: 1,50 m		
Tipo de manivela:    Picaporte <input type="checkbox"/> Tarjeta magnética <input checked="" type="checkbox"/> Pomo <input type="checkbox"/>		
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida) 1,20 m		
Ancho de la puerta del baño: (indique medida) 1,20 m		
La puerta del baño    Dentro <input type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera <input checked="" type="checkbox"/> abre hacia:		

Resto de habitaciones	
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	1,05 m
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	1,05 m

Accesibilidad en los salones	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde la habitación y/o la recepción a los salones?	X	
Tipo de puerta en salones: Doble hoja <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		
Ancho de la puerta de acceso a los salones: (indique medida)	2 m	

Baños en salones	Sí	No
¿Existe baño adaptado en la zona de salones?	X	
La puerta del baño abre hacia: Dentro <input checked="" type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera <input type="checkbox"/>		
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería: <input type="checkbox"/> A presión <input checked="" type="checkbox"/> Sensor <input type="checkbox"/> Monomando		
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?	X	
¿El espejo se encuentra situado a 95 cm de altura medido desde su parte inferior al suelo?	X	
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo: Toallero: 1 m Secador de manos: 1,05 m Espejo: 1,05 m Jabón: 90 cm		
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	1,20 m	

Otra información	Sí	No
Información de salida de emergencia situada a altura adecuada	X	
Número de salones accesibles	3	
Número total de salones	4	
Capacidad mínima	1	
Capacidad máxima	150	

Otros servicios (para personas en silla de ruedas)	Sí	No
¿Cuántas cafeterías existen?	1	
¿Cuántas cafeterías son accesibles?		1
¿Hay espacio de acomodación y giro suficiente en la cafetería?	X	
¿Cómo se accede al bar o cafetería desde el vestíbulo o la habitación? Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Ascensor <input type="checkbox"/> Escalera <input type="checkbox"/>		
Número de restaurantes:	1	
¿Cuántos restaurantes son accesibles?		1
¿Existen menús específicos para personas con regímenes especiales (hiposódico, sin gluten...)?	X	
¿Hay autoservicio accesible o asistido por personal especializado, con mesas a la altura adecuada (70 cm)?		X
¿Cómo se accede al restaurante desde el vestíbulo o la habitación?		Ascensor
¿Hay aseos adaptados en zonas comunes?	X	
Si tiene piscina el hotel, esta es adaptada mediante grúa de piscina, rampa accesible, etc.	X	

En el recinto de la piscina existen:		
Ducha adaptada		X
Vestuarios adaptados		X
Aseos adaptados	X	
¿Existe un itinerario accesible desde el hotel a la playa?		X
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de baño?		X
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de sombra?		X
¿La playa tiene silla anfibia?		X
En la playa hay:		
Vestuarios adaptados		X
Duchas adaptadas		X
¿Dispone de personal especializado de asistencia?		X

Accesibilidad para personas ciegas o con deficiencias visuales	Sí	No
Se acepta la estancia de personas ciegas acompañadas de perros guía (según normativa vigente)	X	
¿Está traducida la información básica del hotel al sistema braille o de fácil lectura (numeración de habitaciones, menú, servicios existentes, salidas de emergencia...)?		X

Accesibilidad para personas con deficiencias auditivas	Sí	No
¿Hay suficientes indicadores escritos y debidamente contrastados sobre los servicios del hotel en lugares visibles?	X	
¿Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, despertador o llamada de emergencia?	X	
¿Existen teléfonos de texto?		X
¿Existe personal que se comunica en lengua de signos o se conoce algún servicio de traducción?		X

Información de otros servicios accesibles o adaptados en el establecimiento	Sí	No
Peluquería		X
<i>Boutiques</i> , tiendas comerciales	X	
Discoteca		X
Otros		X

Otros datos de interés	Sí	No
¿El establecimiento ha impartido cursos de formación a su personal en materia de trato adecuado a las personas con movilidad reducida?	X	
¿El establecimiento dispone de un histórico en materia de clientes con discapacidad?		X
¿Se contemplan mejoras en el establecimiento a corto o medio plazo?	X	

## Balneario de Mondariz

### Información. Ficha de accesibilidad

Especificar el núm. de habitaciones adaptadas: 8

Núm. total de habitaciones del hotel: 194

Entrada al hotel	Sí	No
¿Hay plazas de aparcamiento reservadas a vehículos adaptados a personas con discapacidad?	X	
¿El acceso es sin barreras desde el aparcamiento o garaje hasta el hotel?	X	
¿La acera de la puerta de entrada al hotel tiene barreras arquitectónicas?		X
¿Existe transporte público o propio del hotel adaptado, próximo y accesible desde este?		X
Distancia a la parada de taxis más cercana	300 m	
¿El acceso es llano sin peldaños o con rampa alternativa con pendiente suave (8 %?)?	X	
¿Existe elevador para personas en silla de ruedas?	X	
¿Qué anchura tiene la puerta?	2 m	
La puerta es de apertura: X Automática <input type="checkbox"/> Giratoria <input type="checkbox"/> Vaivén		
¿La puerta es de vidrio con zócalo protegido y/o franja de señalización?	X	
¿Hay escalera en la entrada con pasamanos?		
De 0 a 3 peldaños	De 3 a 7 peldaños	X Más de 7 peldaños

Recepción	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde el vestíbulo a las zonas comunes (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
¿Existen en ellos elementos (voladizos, extintores salientes...) que puedan derivar en riesgos para personas con deficiencia visual?		X
¿La recepción está libre de desniveles o en su defecto existen rampas (8 %?) o elevadores para salvarlos?	X	
Por favor, especifique la altura del mostrador e indique si hay una parte más baja para que puedan acceder las personas en silla de ruedas. De ser así, por favor, especifique altura	1,50 m	

Ascensores	Sí	No
Especifique la altura de los botones para comprobar que están a la altura adecuada para que los accione una persona en silla de ruedas	1,50 m	
¿Existen barras de sujeción en el interior del ascensor?		X
¿Los números están identificados en braille?		X
¿Existe un sistema de voz para informar a las y los usuarios en el ascensor?		X
¿Existen pantallas digitales que indiquen cada una de las plantas en las que se encuentre el ascensor?		X
Ancho de puerta: (indique medida)	1,50 m	
Ancho de la cabina: (indique medida)	1,50 m	
Profundidad: (indique medida)	1,50 m	

Habitaciones	Sí	No
Existe un itinerario accesible desde la habitación a las zonas comunes:	X	

Cafetería:		
Comedor:		
Piscina:		
¿Existe ropa de cama y colchones tratados contra alergias?	X	
¿Qué vista tiene la habitación adaptada (patio interior, jardín, aparcamiento...)?	Exterior	
¿En qué planta se encuentra situada?	En varias	
Las habitaciones adaptadas del hotel cuentan con:		
<input type="checkbox"/> Dos camas únicamente <input type="checkbox"/> Camas de matrimonio únicamente            X Ambos tipos		

Baños	Sí	No
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería:		
<input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor              X Monomando		
¿Dispone de plato de ducha accesible (a ras de suelo o cota cero)?		X
¿Existe asiento abatible fijado a la pared a una altura comprendida entre 45 y 55 cm (medida tomada desde el suelo)?		X
¿La bañera dispone de barra de sujeción?	X	
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?		X
¿El pavimento es antideslizante?	X	
Altura del espejo medido desde su parte inferior al suelo	1,50 m	
Otros aspectos		
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo:		
Baldas (armario): 50 cm		
Cajones (armario): 20 cm		
Perchas (armario): 1,50 m		
Mantas y almohadas (armario): 1,50 m		
Toallero (baño): 1,50 m		
Secador (baño): 1,80 m		
Teléfono: 50 cm		
Minibar: 20 cm		
Termostato: 1,50 m		
Tarifa de precios: 50 cm		
Información de la salida de emergencia: 1,80 m		
Tipo de manivela: Pomo <input type="checkbox"/> Picaporte <input type="checkbox"/> Tarjeta magnética X		
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	90 cm	
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	90 cm	
La puerta del baño abre hacia: Dentro X Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera <input type="checkbox"/>		

Resto de habitaciones	
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	90 cm
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	90 cm



Accesibilidad en los salones	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde la habitación y/o la recepción a los salones?	X	
Tipo de puerta en salones: Doble hoja <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		
Ancho de la puerta de acceso a los salones: (indique medida)	1,80 m	

Baños en salones	Sí	No
¿Existe baño adaptado en la zona de salones?	X	
La puerta del baño abre hacia: Dentro <input checked="" type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera <input type="checkbox"/>		
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería: <input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Monomando		
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?	X	
¿El espejo se encuentra situado a 95 cm de altura medido desde su parte inferior al suelo?	X	
Indique la altura de los siguientes elementos medidos desde el suelo: Toallero: 1,50 m Secador de manos: 1,50 m Espejo: 1 m Jabón: 1 m		
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	90 cm	

Otra información	Sí	No
Información de salida de emergencia situada a altura adecuada	X	
Número de salones accesibles	9	
Número total de salones	9	
Capacidad mínima	20	
Capacidad máxima	350	

Otros servicios (para personas en silla de ruedas)	Sí	No
¿Cuántas cafeterías existen?	2	
¿Cuántas cafeterías son accesibles?	2	
¿Hay espacio de acomodación y giro suficiente en cafetería?	X	
¿Cómo se accede al bar o cafetería desde el vestíbulo o la habitación? Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Ascensor <input checked="" type="checkbox"/> Escalera <input checked="" type="checkbox"/>		
Número de restaurantes	2	
¿Cuántos restaurantes son accesibles?	2	
¿Existen menús específicos para personas con regímenes especiales (hiposódico, sin gluten...)?	X	
¿Hay autoservicio accesible o asistido por personal especializado, con mesas a la altura adecuada (70 cm)?	X	
¿Cómo se accede al restaurante desde el vestíbulo o la habitación?	Rampa/ ascensor	
¿Hay aseos adaptados en zonas comunes?	X	
Si tiene piscina el hotel, esta es adaptada mediante grúa de piscina, rampa accesible, etc.	X	
En el recinto de la piscina existen:		

Ducha adaptada x Vestuarios adaptados Aseos adaptados x		
¿Existe un itinerario accesible desde el hotel a la playa?		X
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de baño?		X
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de sombra?		X
¿La playa tiene silla anfibia?		X
En la playa hay: Vestuarios adaptados Duchas adaptadas		X
¿Dispone de personal especializado de asistencia?		X

<b>Accesibilidad para personas ciegas o con deficiencias visuales</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
¿Se acepta la estancia de personas ciegas acompañadas de perros guía (según normativa vigente)?	X	
¿Está traducida la información básica del hotel al sistema braille o de fácil lectura (numeración de habitaciones, menú, servicios existentes, salidas de emergencia...)?		X

<b>Accesibilidad para personas con deficiencias auditivas</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
¿Hay suficientes indicadores escritos y debidamente contrastados sobre los servicios del hotel en lugares visibles?	X	
¿Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, despertador o llamada de emergencia?	X	
¿Existen teléfonos de texto?		X
¿Existe personal que se comunica en lengua de signos o se conoce algún servicio de traducción?		X

<b>Información de otros servicios accesibles o adaptados en el establecimiento</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Peluquería		X
<i>Boutiques</i> , tiendas comerciales	X	
Discoteca		X
Otros		

<b>Otros datos de interés</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
¿El establecimiento ha impartido cursos de formación a su personal en materia de trato adecuado a las personas con movilidad reducida?		X
¿El establecimiento dispone de un histórico en materia de clientes con discapacidad?	X	
¿Se contemplan mejoras en el establecimiento a corto o medio plazo?		X

## Hotel Spa Nuevo Astur

<b>Aparcamiento</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Dimensiones: 3,60 x 6,50 m	X	
Acceso y vía peatonal accesible: requisitos señalados en anexo	X	
Situado cerca del acceso principal del hotel	X	
<b>Acceso al hotel</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>

Ubicado al mismo nivel de la cota exterior	X	
Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado	X	
Anchura mínima libre de paso de 0,80 m	X	

Ascensor	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con ascensor: cumple los requisitos señalados en el anexo 3	X	
Dimensiones: 1,00 x 1,25 m		X
Hueco mínimo de paso libre: 0,80 m	X	
Altura de botonera exterior e interior: 1,20 m	X	

Aseo de uso público	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecta con el aseo: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en el anexo 2	X	
Consta de lavado e inodoro	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo de 1,50 m	X	
Acceso frontal al lavabo: espacio libre inferior de 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral al inodoro: 0,70 m	X	
Altura del asiento del inodoro: 0,45-0,50 m	X	
Barras laterales en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Grifería accesible (sistema de detección de presencia o monomando)	X	
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Borde inferior de espejo: 0,90 m	X	
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia		X

Restaurante	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte el restaurante: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos señalados en el anexo 2	X	
Vestíbulo o pasillo interiores: requisitos señalados en el anexo 4	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos	X	
Distancia mínima entre dos obstáculos: 0,80 m		X
En elementos de mobiliario, una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 0,80 m		X
Elementos en voladizo: altura mínima de 2,20 m		X

Piscina	Sí	No
Vías peatonales en exteriores: requisitos señalados en el anexo 1	X	
Aseos: requisitos señalados anteriormente para aseos		X
Consta de una grúa o elevador hidráulico homologados		X
Habitaciones. Especificar el núm. de habitaciones adaptadas: 0	Sí	No
Vestíbulo o pasillo que conecte con las habitaciones: requisitos señalados en el anexo 3	X	
Anchura mínima libre de paso de 0,80 m		X
Se permite radio de giro de 1,50 m		X
Espacio mínimo de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario de 0,80 m		X

Altura de cama: 0,45-0,50m	X	
Espacio libre inferior de cama: altura de 0,25 m; fondo de 0,60-0,80 m; ancho de 0,80 m		X
Baño: requisitos señalados para baños adaptados		X
Percheros, cajones y baldas: 0,04-1,20 m de altura	X	
Mecanismos de accionamiento: altura de 0,40-1,40 m	X	
Sistema de apertura y cierre de puertas, ventanas u otros: 1,20 m	X	
Desde la posición de acostada se puede acceder y controlar las luces, teléfonos y sistemas de llamada	X	

Baños	Sí	No
Acceso a estancia: requisitos señalados en el anexo 2		X
Consta de lavabo, inodoro y ducha	X	
Espacio libre, no barrido por puerta, de diámetro mínimo de 1,20 m		X
Acceso frontal al lavabo: espacio libre inferior a 0,07-0,08 m		X
Acceso lateral al inodoro: 0,45-0,50 m		X
Altura del asiento del inodoro: 0,45-0,50 m	X	
Barras laterales en inodoro: altura de 0,70-0,75 m		X
Grifería accesible (sistema de detección de presencia o monomando)	X	
Accesorios y mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Borde inferior de espejo de 0,90 m	X	
Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia		X
Espacio lateral que posibilite el acceso a la ducha: 0,70 m		X
Debe ir enrasada con el pavimento. El suelo será antideslizante	X	
Dimensiones mínimas de 1,80 m de largo x 1,20 m de ancho		X
Dotada de un asiento abatible de dimensiones mínimas de 0,50 m de ancho 0,45 m de alto y 0,40 m de fondo		X
El maneral del rociador de la ducha, si es manipulable, estará entre 0,80 y 1,20 m	X	

#### ANEXO 1

##### Vías peatonales en exteriores

Comunicación entre el exterior y el interior sin desniveles
Rampas: $R < 3 = 10\%$ , $3 < R < 6 = 8\%$ , $R > 6 = 6\%$ Pasamanos a ambos lados
Ancho mínimo libre sin obstáculos: 1,50 m
Ancho mínimo libre con obstáculos: 0,90 m
Altura mínima libre sin obstáculos: 2,20 m

#### ANEXO 2

##### Acceso a estancias

Ubicado al mismo nivel del pasillo o vestíbulo exterior
Desnivel resuelto con rampa o plano inclinado
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m

### ANEXO 3

#### Vestíbulos y pasillos que conecten estancias

Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Pasillos: ancho mínimo libre practicable de 1,20 m; alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90 m; anchura mínima libre de paso en las puertas de 0,80 m

Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado o rampa

### ANEXO 4

#### Vestíbulos y pasillos interiores

Vestíbulos: dimensión donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Pasillos: ancho mínimo libre practicable de 1,20 m; alteraciones puntuales que permitan un paso mínimo de 0,90 m; anchura mínima libre de paso en las puertas de 0,80 m

Sin desnivel o resuelto mediante plano inclinado o rampa

## Hotel Torre do Deza

### Información. Ficha de accesibilidad

Especificar el núm. de habitaciones adaptadas: 3

Núm. de habitaciones: 50

Otros (tipo de cama, cuarto de baño, etc.):

- Camas individuales
- Plato de ducha
- Aire acondicionado, televisión, secador, balcón

Núm. total de habitaciones del hotel: 50

Entrada al hotel	Sí	No
¿Hay plazas de aparcamiento reservadas a vehículos adaptados a personas con discapacidad?	X	
¿El acceso es sin barreras desde el aparcamiento o garaje hasta el hotel?	X	
¿La acera de la puerta de entrada al hotel tiene barreras arquitectónicas?		X
¿Existe transporte público o propio del hotel adaptado, próximo y accesible desde este?		X
Distancia a la parada de taxis más cercana	Podemos pedir taxi	
¿El acceso es llano sin peldaños o con rampa alternativa con pendiente suave (8 %)?	X	
¿Existe elevador para personas en silla de ruedas?	X	
¿Qué anchura tiene la puerta?	2 m	
La puerta es de apertura: X Automática <input type="checkbox"/> Giratoria <input type="checkbox"/> Vaivén		
¿La puerta es de vidrio con zócalo protegido y/o franja de señalización?	X	

¿Hay escalera en la entrada con pasamanos?				
De 0 a 3 peldaños	<input checked="" type="checkbox"/>	De 3 a 7 peldaños	<input type="checkbox"/>	Más de 7 peldaños

Recepción	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde el vestíbulo a las zonas comunes (cafetería, comedor, piscina...)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existen en ellos elementos (voladizos, extintores salientes...) que puedan derivar en riesgos para personas con deficiencia visual?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¿La recepción está libre de desniveles o en su defecto existen rampas (8 %?) o elevadores para salvarlos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Por favor, especifique la altura del mostrador e indique si hay una parte más baja para que puedan acceder las personas en silla de ruedas. De ser así, por favor, especifique altura	80 cm	

Ascensores	Sí	No
Especifique la altura de los botones para comprobar que están a la altura adecuada para que los accione una persona en silla de ruedas	110 cm	
¿Existen barras de sujeción en el interior del ascensor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Los números están identificados en braille?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existe un sistema de voz para informar a las y los usuarios en el ascensor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existen pantallas digitales que indiquen cada una de las plantas en las que se encuentre el ascensor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ancho de puerta: (indique medida)	90 cm	
Ancho de la cabina: (indique medida)	110 cm	
Profundidad: (indique medida)	140 cm	

Habitaciones	Sí	No
Existe un itinerario accesible desde la habitación a las zonas comunes: Cafetería: Comedor: Piscina:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existe ropa de cama y colchones tratados contra alergias?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Qué vista tiene la habitación adaptada (patio interior, jardín, aparcamiento...)?	Valle	
¿En qué planta se encuentra situada?	1. <sup>a</sup> , 2. <sup>a</sup> y 3. <sup>a</sup> planta	
Las habitaciones adaptadas del hotel cuentan con: <input checked="" type="checkbox"/> Dos camas únicamente <input type="checkbox"/> Camas de matrimonio únicamente <input type="checkbox"/> Ambos tipos		

Baños	Sí	No
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modalidad de uso de la grifería: <input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Monomando		
¿Dispone de plato de ducha accesible (a ras de suelo o cota cero)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existe asiento abatible fijado a la pared a una altura comprendida entre 45 y 55 cm (medida tomada desde el suelo)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La bañera dispone de barra de sujeción?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?	X	
¿El pavimento es antideslizante?	X	
Altura del espejo medido desde su parte inferior al suelo	95 cm	
<b>Otros aspectos</b>		
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo: Baldas (armario): 50 cm Cajones (armario): no hay Perchas (armario): 160 cm Mantas y almohadas (armario): 50 cm Toallero (baño): 80 cm Secador (baño): 140 cm Teléfono: 50 cm Minibar: 50 cm Termostato: 140 cm Tarifa de precios: 70 cm Información de la salida de emergencia: 150 cm		
Tipo de manivela: Pomo <input type="checkbox"/> Picaporte <input type="checkbox"/> Tarjeta magnética <input checked="" type="checkbox"/>		
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	85 cm	
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	80 cm	
La puerta del baño abre hacia: Dentro <input type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera <input checked="" type="checkbox"/>		

<b>Resto de habitaciones</b>		
Ancho de la puerta de la habitación: (indique medida)	85 cm	
Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	70 cm	

<b>Accesibilidad en los salones</b>	Sí	No
¿Existe un itinerario accesible desde la habitación y/o la recepción a los salones?	X	
Tipo de puerta en salones: Doble hoja <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		
Ancho de la puerta de acceso a los salones: (indique medida)	170 cm	

<b>Baños en salones</b>	Sí	No
¿Existe baño adaptado en la zona de salones?	X	
La puerta del baño abre hacia: Dentro <input checked="" type="checkbox"/> Fuera <input type="checkbox"/> Es de corredera <input type="checkbox"/>		
¿Hay espacio para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
¿La altura inferior del lavabo tiene un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidad de uso de la grifería: <input checked="" type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Monomando		
¿Hay acceso libre lateral al inodoro de más de 70 cm?	X	
¿Dispone de barras abatibles para realizar transferencia lateral al inodoro?	X	
¿El espejo se encuentra situado a 95 cm de altura medido desde su parte inferior al suelo?	X	
Indique la altura de los siguientes elementos, medidos desde el suelo: Toallero: 125 cm Secador de manos: 70 cm Espejo: 95 cm Jabón: 100 cm		

Ancho de la puerta del baño: (indique medida)	85 cm
---	-------

Otra información	Sí	No
La información de salida de emergencia está situada a la altura adecuada	X	
Número de salones accesibles	6	
Número total de salones	6	
Capacidad mínima	10	
Capacidad máxima	350	

Otros servicios (para personas en silla de ruedas)	Sí	No
¿Cuántas cafeterías existen?	2	
¿Cuántas cafeterías son accesibles?		2
¿Hay espacio de acomodación y giro suficiente en cafetería?	X	
¿Cómo se accede al bar o cafetería desde el vestíbulo o la habitación? Rampa <input type="checkbox"/> Ascensor <input checked="" type="checkbox"/> Escalera <input type="checkbox"/>		
Número de restaurantes:	1	
¿Cuántos restaurantes son accesibles?		1
¿Existen menús específicos para personas con regímenes especiales (hiposódico, sin gluten...)?	X	
¿Hay autoservicio accesible o asistido por personal especializado, con mesas a la altura adecuada (70 cm)?	X	
¿Cómo se accede al restaurante desde el vestíbulo o la habitación?		Ascensor
¿Hay aseos adaptados en zonas comunes?	X	
Si tiene piscina el hotel, esta es adaptada mediante grúa de piscina, rampa accesible, etc.		No
En el recinto de la piscina existen: Ducha adaptada Vestuarios adaptados Aseos adaptados		
¿Existe un itinerario accesible desde el hotel a la playa?		
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de baño?		
¿Dispone de pasarelas hasta la zona de sombra?		
¿La playa tiene silla anfibia?		
En la playa hay: Vestuarios adaptados Duchas adaptadas		
¿Dispone de personal especializado de asistencia?		

Accesibilidad para personas ciegas o con deficiencias visuales	Sí	No
¿Se acepta la estancia de personas ciegas acompañadas de perros guía (según normativa vigente)?	X	
¿Está traducida la información básica del hotel al sistema braille o de fácil lectura (numeración de habitaciones, menú, servicios existentes, salidas de emergencia...)?		X

Accesibilidad para personas con deficiencias auditivas	Sí	No
¿Hay suficientes indicadores escritos y debidamente contrastados sobre los servicios del hotel en lugares visibles?	X	
¿Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, despertador o llamada de emergencia?	X	



¿Existen teléfonos de texto?		X
¿Existe personal que se comunica en lengua de signos o se conoce algún servicio de traducción?		X

Información de otros servicios accesibles o adaptados en el establecimiento	Sí	No
Peluquería		X
<i>Boutiques</i> , tiendas comerciales		X
Discoteca		X
Otros		X

Otros datos de interés	Sí	No
¿El establecimiento ha impartido cursos de formación a su personal en materia de trato adecuado a las personas con movilidad reducida?		X
¿El establecimiento dispone de un histórico en materia de clientes con discapacidad?		X
¿Se contemplan mejoras en el establecimiento a corto o medio plazo?		X